

質 問 回 答 書

件 名

横浜市旭区民文化センターサンハートLED照明器具賃貸借

項目 (ページ数等)	質 問 内 容	回 答 案
借入(リース)物品 仕様書	<p>6・付帯事項(2)について動産総合保険を付すとのことですが、新価保険特約付きの保険を付すとの認識で宜しいでしょうか。</p> <p>6・付帯事項(6)について保守については別途契約することですが、本件の入札費用には保守費用は見込まない認識であっておりますでしょうか。</p>	<p>新価特約付きを条件にはしておりません。</p> <p>清掃等の保守や定期点検等は含みません。但し、特記仕様書「4 賃貸借物品の故障対応」のとおり、故障の際の対応は含みます。</p>
その他	<p>委任状は必要ないとの認識で宜しいでしょうか。</p> <p>入札書は封筒に封印し提出する必要はありますでしょうか。</p> <p>入札金額は今年度 1 ヶ月分の札入れ金額で宜しかったでしょうか。</p>	<p>必要ありません。</p> <p>必要ありません。</p> <p>ご質問の通りです。入札額は契約希望価格の108分の100に相当する金額を記載してください。</p>
共通	<p>器具が取り付けである天井部材にはアスベスト含有はないものとしてよろしいでしょうか。未確認の場合、調査も含めて別途でよろしいでしょうか。</p>	<p>アスベストは含有ありません。調査は不要です。</p>
照度	<p>既存照明器具一覧に記載の器具相当のLEDを選定することで照度基準を満たすことができるという条件でよろしいでしょうか。</p>	<p>現状器具で施設の照度基準は満たされています。特記仕様書「3 設置仕様(6) 設置後検査エ照度測定」の検査を実施し、確認していただきます。</p>

作業時間	<p>基本的な作業時間は平日昼間と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>土日または夜間限定となる範囲があれば提示ください。</p> <p>平日昼間の工事中の照明消灯については協議させてもらえるという条件とします。</p>	<p>基本的な作業は平日昼間です。</p> <p>照明消灯については工程を調整する中での協議によります。</p>
既存照明器具一覧	<p>付加に記載の調光設備は LED 器具のみを単独に手動で調光する設備(調光スイッチまたは調光リモコン)と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>什器等移動可能なものの移動については協議し、特別な移動手段や養生が必要なものの移動は別途と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>既存照明器具一覧、照明姿図では寸法が明確になっていません。</p> <p>工事段階で採寸後器具変更が必要な場合、別途協議と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>既存照明器具一覧のエクセルデータを提供いただけないでしょうか</p>	<p>ご質問の通りです。</p> <p>特記仕様書「3 設置使用 (15)その他」通り、移動可能な什器等の移動は賃貸人で行います。同じく「3 設置仕様 (13) 安全管理 オ」通り、養生については受注者に行っていただきますが、特別な対応が必要なものは別途協議とします。</p> <p>既存器具の型番が判明している場合は、サイズを記載していません。</p> <p>原則、仕様書通りで対応を願いますが、やむを得ない場合別途協議とします。</p> <p>貸出 DVD で提供しています。</p>
完成図書	<p>完成図書作成に必要な建築図、間仕切り図 CADDATA は提供いただけるものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>CAD データは平面図のみ提供します。</p>