

令和元年12月4日

設計図書に関する質問に対する回答書

入札参加者 様

環境創造局南部下水道センター担当課長

工事名	南部汚泥資源化センター電話交換機等改良工事				
調達公告日	11月26日	調達公告番号	第164号	工事番号	1921010512

上記工事の設計図書に関する質問の回答は次のとおりです。

質問要旨	回 答
<p>(仕様)(1) 電話交換機 エ 回線数について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 既設 PHS アンテナを今回利用するのでしょうか。新сприяс規定は問題ないのか。古い認証基準だと2022年12月以降使用不可となります。 ・ PHS アンテナですが、既存利用ではなく全て交換しても良いのでしょうか。交換しても良い場合、何台必要になりますか。 ・ 既存 PHS 電話機利用とありますが、すべて交換しても良いのでしょうか。交換して良い場合、何台必要になりますか。 ・ 電話から構内放送は対応しなくて大丈夫でしょうか。 ・ 電話交換機に3時間停電補償バッテリーは必要ないのでしょうか。 ・ 施工内容(4) 南部と金沢水再生で内線電話を使用するための設定とありますがどのような設定でしょうか。現在の設定方法を教えてください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 承知しています。 ・ 既存利用とします。ただし交換することも可としますが、設計変更の対象とはなりません。交換する場合、既存のアンテナは46台(今回工事分を除く)あります。 ・ 既存利用とします。ただし交換することも可としますが、設計変更の対象とはなりません。交換する場合、既存のPHSは29台(今回工事分を除く)あります。 ・ 構内放送対応とします。詳細については別途協議とします。 ・ 不要です。 ・ 設計書のとおりとします。詳細については別途協議とします。