

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和2年4月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種類		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰		不燃物		
		9,285		262		
			月計		9,547	
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥	廃プラスチック類	ゴムくず	
		16	109	1	0	
		金属くず	ガラス・陶器くず	鋳さい	がれき類	
		0	135	2	293	
		ばいじん	その他		月計	
	0	20		575		
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
0			10,122			
残余埋立容量（令和元年度末時点）		376万				
擁壁点検	点検日：	令和2年4月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和2年4月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和2年4月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和2年5月29日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和2年4月6日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	令和2年4月6日	<0.05	1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和2年4月6日	<0.05	0.1
六価クロム化合物	mg/L	令和2年4月6日	<0.05	0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	令和2年4月6日	<0.0005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	令和2年4月6日	2.6	230
ふっ素及びその化合物	mg/L	令和2年4月6日	<1	15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	令和2年4月6日	3.5	
亜硝酸化合物	mg/L	令和2年4月6日	<0.5	100
硝酸化合物	mg/L	令和2年4月6日	<0.5	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和2年4月6日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和2年4月6日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年4月6日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年4月6日	<0.02	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和2年4月6日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和2年4月6日	<0.1	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和2年4月6日	1.5	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和2年4月6日	13	25
浮遊物質	mg/L	令和2年4月6日	<10	10
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和2年4月6日	7.3	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	令和2年4月6日	<1 ※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	令和2年4月6日		5
大腸菌群数	個/cm ³	令和2年4月6日	0	3000
外観	-	令和2年4月6日	無色透明	※4
臭気	-	令和2年4月6日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和2年4月6日	4.4	20
リン含有量	mg/L	令和2年4月6日	<0.05	16(8) ※6
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 ()内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和2年5月分）

施設 の 名 称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場			
施設 の 種 類		一般廃棄物最終処分場			
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面			
施設 の 概 要		面 積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡
埋立処分量 (t)	一 般 廃棄物	焼 却 灰		不 燃 物	月 計
		12,215		167	12,382
	産 業 廃棄物	燃 え 殻	汚 泥	廃プラスチック類	ゴ ム く ず
		15	94	8	0
		金 属 く ず	ガラス・陶器くず	鋳 さ い	が れ き 類
		0	108	14	469
		ば い じ ん	そ の 他		月 計
	0	18		726	
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計
		0			13,108
残余埋立容量（令和元年度末時点）		m ³		376万	
擁 壁 点 検	点検日：	令和2年5月29日 結果：異状なし			
	措置日：	年 月 日 内容：			
遮 水 工 点 検	点検日：	令和2年5月29日 結果：異状なし			
	措置日：	年 月 日 内容：			
調 整 池 点 検	点検日：	年 月 日 結果：			
	措置日：	年 月 日 内容：			
浸出水処理施設点検	点検日：	令和2年5月29日 結果：異状なし			
	措置日：	年 月 日 内容：			

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和2年6月12日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和2年5月11日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和2年5月11日	<0.05	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和2年5月11日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和2年5月11日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年5月11日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年5月11日	<0.02	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和2年5月11日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和2年5月11日	<0.1	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和2年5月11日	2.4	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和2年5月11日	12	25
浮遊物質	mg/L	令和2年5月11日	<10	10
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和2年5月11日	7.5	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		5 ※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和2年5月11日	無色透明	※4
臭気	-	令和2年5月11日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和2年5月11日	5.4	20
リン含有量	mg/L	令和2年5月11日	<0.05	16(8) ※6
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 ()内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和2年6月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種類		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰		不燃物		
		10,147		291		
			月計		10,438	
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥	廃プラスチック類	ゴムくず	
		16	115	1	0	
		金属くず	ガラス・陶器くず	鉱さい	がれき類	
		0	102	20	310	
		ばいじん	その他		月計	
	0	44		607		
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
0			11,045			
残余埋立容量（令和元年度末時点）		376万				
擁壁点検	点検日：	令和2年6月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和2年6月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和2年6月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和2年7月1日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和2年6月1日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L	令和2年4月6日	<0.1	0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和2年6月1日	<0.05	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	令和2年4月6日	<0.0005	検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	令和2年4月6日	<0.0005	0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L	令和2年4月6日	<0.001	0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L	令和2年4月6日	<0.03	0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和2年6月1日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和2年6月1日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年6月1日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年6月1日	<0.02	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和2年6月1日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和2年6月1日	<0.1	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和2年6月1日	<1.0	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和2年6月1日	10	25
浮遊物質	mg/L	令和2年6月1日	<10	10
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和2年6月1日	7.7	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和2年6月1日	無色透明	※4
臭気	-	令和2年6月1日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和2年6月1日	4.7	20
リン含有量	mg/L	令和2年6月1日	<0.05	16(8) ※6
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 ()内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和2年7月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種類		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰		不燃物		
		11,296		250		
			月計		11,546	
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥		廃プラスチック類	
		13	97		11	
		金属くず	ガラス・陶器くず		鋳さい	
		0	146		16	
		ばいじん	その他			
	0	67				
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
0			12,425			
残余埋立容量（令和元年度末時点）		m ³		376万		
擁壁点検	点検日：	令和2年7月31日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和2年7月31日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和2年7月31日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和2年8月11日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和2年7月20日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和2年7月20日	<0.05	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L	令和2年4月6日	<0.0002	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	令和2年4月6日	<0.0002	0.1
ジクロロメタン	mg/L	令和2年4月6日	<0.0002	0.2
四塩化炭素	mg/L	令和2年4月6日	<0.0002	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	令和2年4月6日	<0.0002	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	令和2年4月6日	<0.0002	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	令和2年4月6日	<0.0002	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	令和2年4月6日	<0.0002	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	令和2年4月6日	<0.0002	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	令和2年4月6日	<0.0002	0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L	令和2年4月6日	<0.0003	0.03
チオベンカルブ	mg/L	令和2年4月6日	<0.0003	0.2
ベンゼン	mg/L	令和2年4月6日	<0.0002	0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和2年7月20日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和2年7月20日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年7月20日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年7月20日	<0.02	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和2年7月20日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和2年7月20日	<0.1	2
1,4-ジオキサン	mg/L	令和2年4月6日	<0.005	0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和2年7月20日	3.5	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和2年7月20日	11	25
浮遊物質	mg/L	令和2年7月20日	<10	10
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和2年7月20日	7.6	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和2年7月20日	無色透明	※4
臭気	-	令和2年7月20日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和2年7月20日	4.3	20
リン含有量	mg/L	令和2年7月20日	<0.05	16(8) ※6

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 ()内は日間平均値による基準を示しています。

措置 年 月 日

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和2年8月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種類		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰		不燃物		
		10,773		188		
			月計		10,961	
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥		廃プラスチック類	ゴムくず
		14	53		9	0
		金属くず	ガラス・陶器くず		鋳さい	がれき類
		0	79		12	538
		ばいじん	その他			月計
	0	51			767	
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
0			11,729			
残余埋立容量（令和元年度末時点）		m ³		376万		
擁壁点検	点検日：	令和2年8月31日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和2年8月31日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和2年8月31日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和2年9月7日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和2年8月3日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和2年8月3日	<0.05	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L	令和2年4月6日	<0.01	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L	令和2年4月6日	<0.01	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和2年8月3日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和2年8月3日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年8月3日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年8月3日	<0.02	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和2年8月3日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和2年8月3日	<0.1	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和2年8月3日	1.9	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和2年8月3日	9.4	25
浮遊物質	mg/L	令和2年8月3日	<10	10
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和2年8月3日	7.4	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和2年8月3日	無色透明	※4
臭気	-	令和2年8月3日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和2年8月3日	4.6	20
リン含有量	mg/L	令和2年8月3日	<0.05	16(8) ※6
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 ()内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和2年9月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種類		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰		不燃物		
		11,448		199		
			月計		11,647	
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥		廃プラスチック類	
		11	86		5	
		金属くず	ガラス・陶器くず		鋳さい	
		0	115		11	
		ばいじん	その他		月計	
	0	21		1,004		
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
0			12,651			
残余埋立容量（令和元年度末時点）		m ³		376万		
擁壁点検	点検日：	令和2年9月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和2年9月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和2年9月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和2年9月24日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和2年9月1日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機燐化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和2年9月1日	<0.05	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和2年9月1日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和2年9月1日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年9月1日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年9月1日	<0.02	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和2年9月1日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和2年9月1日	<0.1	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和2年9月1日	2.7	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和2年9月1日	11	25
浮遊物質	mg/L	令和2年9月1日	<10	10
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和2年9月1日	7.4	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和2年9月1日	無色透明	※4
臭気	-	令和2年9月1日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和2年9月1日	4.3	20
リン含有量	mg/L	令和2年9月1日	<0.05	16(8) ※6
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 ()内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和2年10月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種類		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰		不燃物		
		9,773		239		
			月計		10,012	
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥		廃プラスチック類	ゴムくず
		17	116		2	0
		金属くず	ガラス・陶器くず		鋳さい	がれき類
		0	87		8	771
		ばいじん	その他			月計
	0	35			1,037	
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
0			11,048			
残余埋立容量（令和元年度末時点）		m ³		376万		
擁壁点検	点検日：	令和2年10月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和2年10月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和2年10月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和2年11月4日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和2年10月5日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	令和2年10月5日	<0.05	1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和2年10月5日	<0.05	0.1
六価クロム化合物	mg/L	令和2年10月5日	<0.05	0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	令和2年10月5日	<0.0005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L	令和2年10月5日	<0.0002	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	令和2年10月5日	<0.0002	0.1
ジクロロメタン	mg/L	令和2年10月5日	<0.0002	0.2
四塩化炭素	mg/L	令和2年10月5日	<0.0002	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	令和2年10月5日	<0.0002	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	令和2年10月5日	<0.0002	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	令和2年10月5日	<0.0002	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	令和2年10月5日	<0.0002	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	令和2年10月5日	<0.0002	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	令和2年10月5日	<0.0002	0.02
チウラム	mg/L	令和2年10月5日	<0.001	0.06
シマジン	mg/L	令和2年10月5日	<0.0003	0.03
チオベンカルブ	mg/L	令和2年10月5日	<0.0003	0.2
ベンゼン	mg/L	令和2年10月5日	<0.0002	0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L	令和2年10月5日	<1	15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	令和2年10月5日	2.1	100
亜硝酸化合物	mg/L	令和2年10月5日	<0.5	
硝酸化合物	mg/L	令和2年10月5日	0.5	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L	令和2年10月5日	<0.03	0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和2年10月5日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和2年10月5日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年10月5日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年10月5日	<0.02	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和2年10月5日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和2年10月5日	<0.1	2
1,4-ジオキサン	mg/L	令和2年10月5日	<0.005	0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和2年10月5日	1.8	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和2年10月5日	10	25
浮遊物質	mg/L	令和2年10月5日	<10	10
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和2年10月5日	7.4	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	令和2年10月5日	<1 ※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³	令和2年10月5日	0	3000
外観	-	令和2年10月5日	無色透明	※4
臭気	-	令和2年10月5日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和2年10月5日	4.4	20
リン含有量	mg/L	令和2年10月5日	<0.05	16(8) ※6
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 ()内は日間平均値による基準を示しています。

周縁水域の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場
採取場所	周縁水域H-1護岸東側と遮水護岸の間及びH-1護岸南側と遮水護岸の間
水質検査結果の得られた年月日	令和2年11月4日

項目	単位	採取年月日	検査結果		基準値 ^{※1}
			東側中間水域	南側中間水域	
アルキル水銀	mg/L	令和2年8月27日	<0.0005	<0.0005	検出されないこと ^{※2}
総水銀	mg/L	令和2年8月27日	<0.0005	<0.0005	0.0005
カドミウム	mg/L	令和2年8月27日	<0.0003	<0.0003	0.003
鉛	mg/L	令和2年8月27日	<0.005	<0.005	0.01
六価クロム	mg/L	令和2年8月27日	<0.02	<0.02	0.05
砒素	mg/L	令和2年8月27日	<0.005	<0.005	0.01
全シアン	mg/L	令和2年8月27日	<0.01	<0.01	検出されないこと ^{※2}
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	令和2年8月27日	<0.0005	<0.0005	検出されないこと ^{※2}
トリクロロエチレン	mg/L	令和2年8月27日	<0.0002	<0.0002	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	令和2年8月27日	<0.0002	<0.0002	0.01
ジクロロメタン	mg/L	令和2年8月27日	<0.0002	<0.0002	0.02
四塩化炭素	mg/L	令和2年8月27日	<0.0002	<0.0002	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	令和2年8月27日	<0.0002	<0.0002	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	令和2年8月27日	<0.0002	<0.0002	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	令和2年8月27日	<0.0004	<0.0004	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	令和2年8月27日	<0.0002	<0.0002	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	令和2年8月27日	<0.0002	<0.0002	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	令和2年8月27日	<0.0002	<0.0002	0.002
チウラム	mg/L	令和2年8月27日	<0.0005	<0.0005	0.006
シマジン	mg/L	令和2年8月27日	<0.0003	<0.0003	0.003
チオベンカルブ	mg/L	令和2年8月27日	<0.0003	<0.0003	0.02
ベンゼン	mg/L	令和2年8月27日	<0.0002	<0.0002	0.01
セレン	mg/L	令和2年8月27日	<0.002	<0.002	0.01
1,4-ジオキサン	mg/L	令和2年8月27日	<0.005	<0.005	0.05
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L	令和2年8月27日	<0.0002	<0.0002	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	令和2年8月27日	0.062	0.062	1

年 月 日

措置

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第二 平成11年環境庁告示第68号 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準 別表

※2 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和2年11月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種類		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰		不燃物		
		7,714		175		
			月計		7,888	
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥		廃プラスチック類	ゴムくず
		13	95		7	0
		金属くず	ガラス・陶器くず		鋳さい	がれき類
		0	159		14	192
		ばいじん	その他			月計
	0	79			560	
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
0			8,448			
残余埋立容量（令和元年度末時点）		m ³		376万		
擁壁点検	点検日：	令和2年11月30日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和2年11月30日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和2年11月30日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和2年12月1日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和2年11月16日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和2年11月16日	<0.05	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和2年11月16日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和2年11月16日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年11月16日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年11月16日	<0.02	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和2年11月16日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和2年11月16日	<0.1	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和2年11月16日	2.4	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和2年11月16日	12	25
浮遊物質	mg/L	令和2年11月16日	<10	10
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和2年11月16日	6.9	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和2年11月16日	無色透明	※4
臭気	-	令和2年11月16日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和2年11月16日	5.6	20
リン含有量	mg/L	令和2年11月16日	<0.05	16(8) ※6
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 ()内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和2年12月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種類		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰		不燃物		
		10,342		206		
			月計		10,548	
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥	廃プラスチック類	ゴムくず	
		17	105	120	0	
		金属くず	ガラス・陶器くず	鉱さい	がれき類	
		0	153	17	623	
		ばいじん	その他		月計	
	0	77		1,112		
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
0			11,660			
残余埋立容量（令和元年度末時点）		376万				
擁壁点検	点検日：	令和2年12月28日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和2年12月28日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和2年12月28日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和2年12月24日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和2年12月1日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和2年12月1日	<0.05	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	令和2年10月5日	2.1	230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	令和2年8月5日	0.000060	10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和2年12月1日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和2年12月1日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年12月1日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和2年12月1日	<0.02	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和2年12月1日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和2年12月1日	<0.1	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和2年12月1日	<1.0	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和2年12月1日	9.8	25
浮遊物質	mg/L	令和2年12月1日	<10	10
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和2年12月1日	6.6	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和2年12月1日	無色透明	※4
臭気	-	令和2年12月1日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和2年12月1日	5.9	20
リン含有量	mg/L	令和2年12月1日	<0.05	16(8) ※6
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 ()内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和3年1月分）

施設 の 名 称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設 の 種 類		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設 の 概 要		面 積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一 般 廃棄物	焼 却 灰		不 燃 物		
		10,263		253		
			月 計		10,516	
	産 業 廃棄物	燃 え 殻	汚 泥	廃プラスチック類	ゴ ム く ず	
		15	102	10	0	
		金 属 く ず	ガラス・陶器くず	鋳 さ い	が れ き 類	
		0	131	0	744	
		ば い じ ん	そ の 他		月 計	
	0	32		1,034		
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
0			11,550			
残余埋立容量（令和元年度末時点）		m ³		376万		
擁 壁 点 検	点検日：	令和3年 1月 29日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮 水 工 点 検	点検日：	令和3年 1月 29日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調 整 池 点 検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和3年 1月 29日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和3年2月4日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和3年1月4日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L	令和2年10月5日	<0.1	0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和3年1月4日	<0.05	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L	令和2年10月5日	<0.01	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	令和2年10月5日	<0.0005	検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	令和2年10月5日	<0.0005	0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L	令和2年10月5日	<0.01	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和3年1月4日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和3年1月4日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和3年1月4日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和3年1月4日	<0.02	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和3年1月4日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和3年1月4日	<0.1	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和3年1月4日	2.4	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和3年1月4日	9.2	25
浮遊物質	mg/L	令和3年1月4日	<10	10
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和3年1月4日	6.9	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和3年1月4日	無色透明	※4
臭気	-	令和3年1月4日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和3年1月4日	6.3	20
リン含有量	mg/L	令和3年1月4日	<0.05	16(8) ※6
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 ()内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和3年2月分）

施設 の 名 称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設 の 種 類		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設 の 概 要		面 積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一 般 廃棄物	焼 却 灰		不 燃 物		
		9,422		232		
			月 計		9,653	
	産 業 廃棄物	燃 え 殻	汚 泥	廃プラスチック類	ゴ ム く ず	
		13	104	14	0	
		金 属 く ず	ガラス・陶器くず	鋳 さ い	が れ き 類	
		0	111	0	674	
		ば い じ ん	そ の 他		月 計	
	0	27		943		
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
0			10,597			
残余埋立容量（令和元年度末時点）		376万				
擁 壁 点 検	点検日：	令和3年 2月 26日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮 水 工 点 検	点検日：	令和3年 2月 26日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調 整 池 点 検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和3年 2月 26日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和3年3月2日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和3年2月1日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機燐化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和3年2月1日	<0.05	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和3年2月1日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和3年2月1日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和3年2月1日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和3年2月1日	<0.02	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和3年2月1日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和3年2月1日	<0.1	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和3年2月1日	5.6	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和3年2月1日	16	25
浮遊物質	mg/L	令和3年2月1日	<10	10
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和3年2月1日	7.4	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和3年2月1日	無色透明	※4
臭気	-	令和3年2月1日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和3年2月1日	7.4	20
リン含有量	mg/L	令和3年2月1日	<0.05	16(8) ※6
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 ()内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和3年3月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場			
施設の種類		一般廃棄物最終処分場			
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面			
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰		不燃物	月計
		11,323		504	11,827
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥	廃プラスチック類	ゴムくず
		15	121	9	0
		金属くず	ガラス・陶器くず	鉱さい	がれき類
		0	209	23	537
		ばいじん	その他		月計
	0	61		975	
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計
		0			12,802
残余埋立容量（令和元年度末時点）		376万			
擁壁点検	点検日：	令和3年 3月 31日 結果：異状なし			
	措置日：	年 月 日 内容：			
遮水工点検	点検日：	令和3年 3月 31日 結果：異状なし			
	措置日：	年 月 日 内容：			
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：			
	措置日：	年 月 日 内容：			
浸出水処理施設点検	点検日：	令和3年 3月 31日 結果：異状なし			
	措置日：	年 月 日 内容：			

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和3年3月31日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和3年3月1日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機燐化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和3年3月1日	<0.05	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和3年3月1日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和3年3月1日	0.2	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和3年3月1日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和3年3月1日	<0.02	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和3年3月1日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和3年3月1日	<0.1	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和3年3月1日	4.6	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和3年3月1日	13	25
浮遊物質	mg/L	令和3年3月1日	<10	10
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和3年3月1日	7.6	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和3年3月1日	無色透明	※4
臭気	-	令和3年3月1日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和3年3月1日	7.8	20
リン含有量	mg/L	令和3年3月1日	<0.05	16(8) ※6
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 ()内は日間平均値による基準を示しています。

周縁水域の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場
採取場所	周縁水域H-1護岸東側と遮水護岸の間及びH-1護岸南側と遮水護岸の間
水質検査結果の得られた年月日	令和3年3月31日

項目	単位	採取年月日	検査結果		基準値 ^{※1}
			東側中間水域	南側中間水域	
アルキル水銀	mg/L	令和3年2月3日	<0.0005	<0.0005	検出されないこと ^{※2}
総水銀	mg/L	令和3年2月3日	<0.0005	<0.0005	0.0005
カドミウム	mg/L	令和3年2月3日	<0.0003	<0.0003	0.003
鉛	mg/L	令和3年2月3日	<0.005	<0.005	0.01
六価クロム	mg/L	令和3年2月3日	<0.02	<0.02	0.05
砒素	mg/L	令和3年2月3日	<0.005	<0.005	0.01
全シアン	mg/L	令和3年2月3日	<0.01	<0.01	検出されないこと ^{※2}
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	令和3年2月3日	<0.0005	<0.0005	検出されないこと ^{※2}
トリクロロエチレン	mg/L	令和3年2月3日	<0.0002	<0.0002	0.01
テトラクロロエチレン	mg/L	令和3年2月3日	<0.0002	<0.0002	0.01
ジクロロメタン	mg/L	令和3年2月3日	<0.0002	<0.0002	0.02
四塩化炭素	mg/L	令和3年2月3日	<0.0002	<0.0002	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	令和3年2月3日	<0.0002	<0.0002	0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	令和3年2月3日	<0.0002	<0.0002	0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	令和3年2月3日	<0.0004	<0.0004	0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	令和3年2月3日	<0.0002	<0.0002	1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	令和3年2月3日	<0.0002	<0.0002	0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	令和3年2月3日	<0.0004	<0.0004	0.002
チウラム	mg/L	令和3年2月3日	<0.0005	<0.0005	0.006
シマジン	mg/L	令和3年2月3日	<0.0003	<0.0003	0.003
チオベンカルブ	mg/L	令和3年2月3日	<0.0003	<0.0003	0.02
ベンゼン	mg/L	令和3年2月3日	<0.0002	<0.0002	0.01
セレン	mg/L	令和3年2月3日	<0.002	<0.002	0.01
1,4-ジオキサン	mg/L	令和3年2月3日	<0.005	<0.005	0.05
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L	令和3年2月3日	<0.0002	<0.0002	0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				1

年 月 日

措置

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第二 平成11年環境庁告示第68号 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準 別表

※2 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。