

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和4年4月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種別		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡ ³	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰	不燃物	月計		
		10,055	340	10,395		
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥	廃プラスチック類	ゴムくず	
		15	75	6	0	
		金属くず	ガラス・陶器くず	鋳さい	がれき類	
		0	84	3	132	
		ばいじん	その他		月計	
	0	18		335		
	覆土量	覆土量月計		埋立量月計		
		0		10,730		
残余埋立容量（令和3年度末時点）		352万				
擁壁点検	点検日：	令和4年4月29日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和4年4月29日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和4年4月29日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和4年5月11日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和4年4月5日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	令和4年4月5日	<0.1	1
有機燐化合物	mg/L	令和4年4月5日	<0.02	0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和4年4月5日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L	令和4年4月5日	<0.05	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	令和4年4月5日	<0.01	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	令和4年4月5日	<0.0005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	令和4年4月5日	<0.0005	検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	令和4年4月5日	<0.0003	0.003
トリクロロエチレン	mg/L	令和4年4月5日	<0.01	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	令和4年4月5日	<0.01	0.1
ジクロロメタン	mg/L	令和4年4月5日	<0.02	0.2
四塩化炭素	mg/L	令和4年4月5日	<0.002	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	令和4年4月5日	<0.004	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	令和4年4月5日	<0.1	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	令和4年4月5日	<0.04	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	令和4年4月5日	<0.3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	令和4年4月5日	<0.006	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	令和4年4月5日	<0.002	0.02
チウラム	mg/L	令和4年4月5日	<0.006	0.06
シマジン	mg/L	令和4年4月5日	<0.003	0.03
チオベンカルブ	mg/L	令和4年4月5日	<0.02	0.2
ベンゼン	mg/L	令和4年4月5日	<0.01	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	令和4年4月5日	<0.01	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	令和4年4月5日	2	230
ふっ素及びその化合物	mg/L	令和4年4月5日	<0.8	15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	令和4年4月5日	4.9	100
亜硝酸化合物	mg/L	令和4年4月5日	<0.5	
硝酸化合物	mg/L	令和4年4月5日	2.6	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L	令和4年4月5日	<0.05	0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和4年4月5日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和4年4月5日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年4月5日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年4月5日	<0.1	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和4年4月5日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和4年4月5日	<0.2	2
1,4-ジオキサン	mg/L	令和4年4月5日	<0.05	0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和4年4月5日	<1.0	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和4年4月5日	16	25
浮遊物質	mg/L	令和4年4月5日	<5	10
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和4年4月5日	7.2	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	令和4年4月5日	<1 ※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³	令和4年4月5日	<1	3000
外観	-	令和4年4月5日	無色透明	※4
臭気	-	令和4年4月5日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和4年4月5日	10	20
燐含有量	mg/L	令和4年4月5日	<0.5	16(8) ※6

措置	年 月 日
----	-------

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 ()内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和4年5月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種別		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰		不燃物		
		10,373		273		
			月計		10,647	
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥	廃プラスチック類	ゴムくず	
		13	59	1	0	
		金属くず	ガラス・陶器くず	鋳さい	がれき類	
		0	116	15	349	
		ばいじん	その他		月計	
	0	57		611		
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
0			11,257			
残余埋立容量（令和3年度末時点）		352万				
擁壁点検	点検日：	令和4年5月31日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和4年5月31日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和4年5月31日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和4年5月25日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和4年5月10日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和4年5月10日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和4年5月10日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和4年5月10日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年5月10日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年5月10日	<0.1	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和4年5月10日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和4年5月10日	<0.2	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和4年5月10日	<1.0	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和4年5月10日	12	25
浮遊物質	mg/L	令和4年5月10日	<5	10
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和4年5月10日	6.2	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和4年5月10日	無色透明	※4
臭気	-	令和4年5月10日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和4年5月10日	8.9	20 ※6
リン含有量	mg/L	令和4年5月10日	<0.5	16(8) ※7
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りが無いこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 ()内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和4年6月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種別		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰	不燃物		月計	
		9,652	291		9,942	
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥	廃プラスチック類	ゴムくず	
		12	69	3	0	
		金属くず	ガラス・陶器くず	鋳さい	がれき類	
		0	128	3	246	
		ばいじん	その他		月計	
	0	24		485		
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
		0			10,427	
残余埋立容量（令和3年度末時点）		352万				
擁壁点検	点検日：	令和4年6月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和4年6月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和4年6月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和4年6月27日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和4年6月7日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和4年6月7日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和4年6月7日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和4年6月7日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年6月7日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年6月7日	<0.1	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和4年6月7日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和4年6月7日	<0.2	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和4年6月7日	<1.0	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和4年6月7日	13	25
浮遊物質	mg/L	令和4年6月7日	<5	10 ※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和4年6月7日	5.9	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和4年6月7日	無色透明	※4
臭気	-	令和4年6月7日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和4年6月7日	8.4	20 ※6
リン含有量	mg/L	令和4年6月7日	<0.5	16(8) ※7
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 ()内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和4年7月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種別		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰		不燃物		
		10,920		243		
					月計	
					11,163	
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥		廃プラスチック類	
		15	87		1	
		金属くず	ガラス・陶器くず		鋳さい	
		0	140		95	
		ばいじん	その他			
	0	36				
覆土量	覆土量月計			埋立量月計		
	0			11,858		
残余埋立容量（令和3年度末時点）		352万				
擁壁点検	点検日：	令和4年7月29日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和4年7月29日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和4年7月29日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和4年7月21日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和4年7月5日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和4年7月5日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和4年7月5日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和4年7月5日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年7月5日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年7月5日	<0.1	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和4年7月5日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和4年7月5日	<0.2	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和4年7月5日	<1.0	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和4年7月5日	11	25
浮遊物質	mg/L	令和4年7月5日	<5	10 ※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和4年7月5日	6.7	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和4年7月5日	無色透明	※4
臭気	-	令和4年7月5日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和4年7月5日	7.5	20 ※6
リン含有量	mg/L	令和4年7月5日	<0.5	16(8) ※7
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 〇内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和4年8月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種別		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰		不燃物		
		10,939		212		
			月計		11,151	
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥	廃プラスチック類	ゴムくず	
		17	88	2	0	
		金属くず	ガラス・陶器くず	鋳さい	がれき類	
		0	121	29	349	
		ばいじん	その他		月計	
	0	37		642		
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
0			11,793			
残余埋立容量（令和3年度末時点）		352万				
擁壁点検	点検日：	令和4年8月31日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和4年8月31日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和4年8月31日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和4年8月22日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和4年8月2日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和4年8月2日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	令和4年8月3日	0.00083	10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和4年8月2日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和4年8月2日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年8月2日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年8月2日	<0.1	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和4年8月2日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和4年8月2日	<0.2	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和4年8月2日	<1.0	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和4年8月2日	11	25
浮遊物質	mg/L	令和4年8月2日	<5	10 ※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和4年8月2日	6.8	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和4年8月2日	無色透明	※4
臭気	-	令和4年8月2日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和4年8月2日	6.2	20 ※6
リン含有量	mg/L	令和4年8月2日	<0.5	16(8) ※7
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 〇内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和4年9月分）

施設の名 称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場					
施設の種類		一般廃棄物最終処分場					
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面					
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡		
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰		不燃物			
		10,000		209			
			月計		10,210		
	産業廃棄物	燃え殻		汚泥		廃プラスチック類	
		17		50		1	
		金属くず		ガラス・陶器くず		鋳さい	
		0		134		17	
		ばいじん		その他		月計	
	0		32		533		
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計		
0			10,742				
残余埋立容量（令和3年度末時点）		352万					
擁壁点検	点検日：	令和4年9月30日 結果：異状なし					
	措置日：	年 月 日 内容：					
遮水工点検	点検日：	令和4年9月30日 結果：異状なし					
	措置日：	年 月 日 内容：					
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：					
	措置日：	年 月 日 内容：					
浸出水処理施設点検	点検日：	令和4年9月30日 結果：異状なし					
	措置日：	年 月 日 内容：					

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和4年9月16日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和4年9月1日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和4年9月1日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和4年9月1日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和4年9月1日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年9月1日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年9月1日	<0.1	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和4年9月1日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和4年9月1日	<0.2	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和4年9月1日	1.0	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和4年9月1日	9.5	25
浮遊物質	mg/L	令和4年9月1日	<5	10 ※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和4年9月1日	6.8	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和4年9月1日	無色透明	※4
臭気	-	令和4年9月1日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和4年9月1日	7.1	20 ※6
リン含有量	mg/L	令和4年9月1日	<0.5	16(8) ※7
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 ()内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和4年10月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種別		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰	不燃物		月計	
		8,067	196		8,263	
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥	廃プラスチック類	ゴムくず	
		16	83	1	0	
		金属くず	ガラス・陶器くず	鋳さい	がれき類	
		0	126	14	534	
		ばいじん	その他		月計	
	0	18		792		
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
		0			9,055	
残余埋立容量（令和3年度末時点）		352万㎡				
擁壁点検	点検日：	令和4年10月31日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和4年10月31日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和4年10月31日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和4年10月19日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和4年10月4日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	令和4年10月4日	<0.1	1
有機リン化合物	mg/L	令和4年10月4日	<0.02	0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和4年10月4日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L	令和4年10月4日	<0.05	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	令和4年10月4日	<0.01	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	令和4年10月4日	<0.0005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	令和4年10月4日	<0.0005	検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	令和4年10月4日	<0.0003	0.003
トリクロロエチレン	mg/L	令和4年10月4日	<0.01	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	令和4年10月4日	<0.01	0.1
ジクロロメタン	mg/L	令和4年10月4日	<0.02	0.2
四塩化炭素	mg/L	令和4年10月4日	<0.002	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	令和4年10月4日	<0.004	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	令和4年10月4日	<0.1	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	令和4年10月4日	<0.04	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	令和4年10月4日	<0.3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	令和4年10月4日	<0.006	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	令和4年10月4日	<0.002	0.02
チウラム	mg/L	令和4年10月4日	<0.006	0.06
シマジン	mg/L	令和4年10月4日	<0.003	0.03
チオベンカルブ	mg/L	令和4年10月4日	<0.02	0.2
ベンゼン	mg/L	令和4年10月4日	<0.01	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	令和4年10月4日	<0.01	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	令和4年10月4日	1	230
ふっ素及びその化合物	mg/L	令和4年10月4日	<0.8	15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L	令和4年10月4日	<0.5	100
亜硝酸化合物	mg/L	令和4年10月4日	<0.5	
硝酸化合物	mg/L	令和4年10月4日	5.4	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和4年10月4日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和4年10月4日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年10月4日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年10月4日	<0.1	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和4年10月4日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和4年10月4日	<0.2	2
1,4-ジオキサン	mg/L	令和4年10月4日	<0.05	0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和4年10月4日	<1.0	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和4年10月4日	11	25
浮遊物質	mg/L	令和4年10月4日	<5	10 ※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和4年10月4日	6.9	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³	令和4年10月4日	<1	3000
外観	-	令和4年10月4日	無色透明	※4
臭気	-	令和4年10月4日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和4年10月4日	7.0	20 ※6
リン含有量	mg/L	令和4年10月4日	<0.5	16(8) ※7
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りが無いこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7 〇内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和4年11月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種別		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰	不燃物		月計	
		9,511	214		9,724	
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥	廃プラスチック類	ゴムくず	
		19	73	2	0	
		金属くず	ガラス・陶器くず	鋳さい	がれき類	
		0	82	20	340	
		ばいじん	その他		月計	
	0	33		568		
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
		0			10,293	
残余埋立容量（令和3年度末時点）		352万㎡				
擁壁点検	点検日：	令和4年11月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和4年11月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和4年11月30日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和4年11月16日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和4年11月1日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和4年11月1日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和4年11月1日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和4年11月1日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年11月1日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年11月1日	<0.1	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和4年11月1日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和4年11月1日	<0.2	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和4年11月1日	<1.0	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和4年11月1日	11	25
浮遊物質	mg/L	令和4年11月1日	<5	10 ※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和4年11月1日	7.0	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉛油類含有量)	mg/L			5 ※2
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和4年11月1日	無色透明	※4
臭気	-	令和4年11月1日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和4年11月1日	8.3	20 ※6
リン含有量	mg/L	令和4年11月1日	<0.5	16(8) ※7
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉛油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7(内)は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和4年12月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種別		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰		不燃物		月計
		9,977		243		10,220
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥	廃プラスチック類	ゴムくず	
		16	85	5	0	
		金属くず	ガラス・陶器くず	鋳さい	がれき類	
		0	67	11	660	
		ばいじん	その他		月計	
	0	39		883		
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
		0			11,103	
残余埋立容量（令和3年度末時点）		352万㎡				
擁壁点検	点検日：	令和4年12月28日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和4年12月28日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和4年12月28日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和4年12月20日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和4年12月6日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和4年12月6日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			
亜硝酸化合物	mg/L			100
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和4年12月6日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和4年12月6日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年12月6日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和4年12月6日	<0.1	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和4年12月6日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和4年12月6日	<0.2	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和4年12月6日	<1.0	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和4年12月6日	3.3	25
浮遊物質	mg/L	令和4年12月6日	<5	10 ※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和4年12月6日	7.3	5.8以上8.6以下
ルマルヘキサン抽出物質含有量(鉍油類含有量)	mg/L			5 ※2
ルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和4年12月6日	無色透明	※4
臭気	-	令和4年12月6日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和4年12月6日	7.7	20 ※6
リン含有量	mg/L	令和4年12月6日	<0.5	16(8) ※7
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ルマルヘキサン抽出物質は、鉍油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7()内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和5年1月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種別		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰		不燃物		
		9,666		265		
			月計		9,931	
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥		廃プラスチック類	ゴムくず
		13	51		7	0
		金属くず	ガラス・陶器くず		鋳さい	がれき類
		0	69		14	623
		ばいじん	その他			月計
	0	41			816	
	覆土量	覆土量月計			埋立量月計	
0			10,747			
残余埋立容量（令和3年度末時点）		352万				
擁壁点検	点検日：	令和5年1月31日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和5年1月31日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和5年1月31日 結果：異状なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和5年1月25日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和5年1月10日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和5年1月10日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			100
亜硝酸化合物	mg/L			
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和5年1月10日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和5年1月10日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和5年1月10日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和5年1月10日	<0.1	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和5年1月10日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和5年1月10日	<0.2	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和5年1月10日	1.1	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和5年1月10日	12	25
浮遊物質	mg/L	令和5年1月10日	<5	10 ※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和5年1月10日	7.2	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉛油類含有量)	mg/L			5 ※2
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和5年1月10日	無色透明	※4
臭気	-	令和5年1月10日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和5年1月10日	10	20 ※6
リン含有量	mg/L	令和5年1月10日	<0.5	16(8) ※7
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉛油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7()内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和5年2月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場				
施設の種別		一般廃棄物最終処分場				
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面				
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡	
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰	不燃物	月計		
		8,646	229	8,874		
	産業廃棄物	燃え殻	汚泥	廃プラスチック類	ゴムくず	
		6	477	7	0	
		金属くず	ガラス・陶器くず	鋳さい	がれき類	
		0	90	18	517	
		ばいじん	その他		月計	
	0	14		1,128		
	覆土量	覆土量月計		埋立量月計		
		0		10,003		
残余埋立容量（令和3年度末時点）		352万㎡				
擁壁点検	点検日：	令和5年2月28日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
遮水工点検	点検日：	令和5年2月28日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：				
	措置日：	年 月 日 内容：				
浸出水処理施設点検	点検日：	令和5年2月28日 結果：異常なし				
	措置日：	年 月 日 内容：				

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和5年2月21日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和5年2月7日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和5年2月7日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			
亜硝酸化合物	mg/L			100
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和5年2月7日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和5年2月7日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和5年2月7日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和5年2月7日	<0.1	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和5年2月7日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和5年2月7日	<0.2	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和5年2月7日	1.2	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和5年2月7日	13	25
浮遊物質	mg/L	令和5年2月7日	<5	10 ※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和5年2月7日	7.4	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉛油類含有量)	mg/L			5 ※2
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和5年2月7日	無色透明	※4
臭気	-	令和5年2月7日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和5年2月7日	11	20 ※6
リン含有量	mg/L	令和5年2月7日	<0.5	16(8) ※7
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉛油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7()内は日間平均値による基準を示しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和5年3月分）

施設の名称		南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場					
施設の種別		一般廃棄物最終処分場					
施設の設置場所		横浜市中区南本牧3番1、4番1地先公有水面					
施設の概要		面積	164,000㎡	埋立容量	4,000,000㎡		
埋立処分量 (t)	一般廃棄物	焼却灰		不燃物			
		9,883		248			
					月計		
					10,131		
	産業廃棄物	燃え殻		汚泥		廃プラスチック類	
		12		366		14	
		金属くず		ガラス・陶器くず		鋳さい	
		0		198		12	
		ばいじん		その他			
					月計		
				1,284			
覆土量	覆土量月計			埋立量月計			
	0			11,415			
残余埋立容量（令和3年度末時点）		352万					
擁壁点検	点検日：	令和5年3月31日 結果：異常なし					
	措置日：	年 月 日 内容：					
遮水工点検	点検日：	令和5年3月31日 結果：異常なし					
	措置日：	年 月 日 内容：					
調整池点検	点検日：	年 月 日 結果：					
	措置日：	年 月 日 内容：					
浸出水処理施設点検	点検日：	令和5年3月31日 結果：異常なし					
	措置日：	年 月 日 内容：					

※1 埋立量は、各処分場からの実績報告による。

※2 端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

公共用水域に排出する放流水の水質検査結果

施設名	南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場及び南本牧廃棄物最終処分場(第2ブロック)
採取場所	排水処理施設放流口
水質検査結果の得られた年月日	令和5年3月22日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和5年3月8日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和5年3月8日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			230
ふっ素及びその化合物	mg/L			15
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/L			
亜硝酸化合物	mg/L			100
硝酸化合物	mg/L			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			10
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和5年3月8日	<0.1	1
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和5年3月8日	<0.1	1
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和5年3月8日	<0.1	3
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る)	mg/L	令和5年3月8日	<0.1	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和5年3月8日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和5年3月8日	<0.2	2
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
生物化学的酸素要求量	mg/L	令和5年3月8日	1.6	25
化学的酸素要求量	mg/L	令和5年3月8日	12	25
浮遊物質	mg/L	令和5年3月8日	<5	10 ※6
水素イオン濃度(水素指数)	-	令和5年3月8日	7.1	5.8以上8.6以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉛油類含有量)	mg/L			5 ※2
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			5
大腸菌群数	個/cm ³			3000
外観	-	令和5年3月8日	無色透明	※4
臭気	-	令和5年3月8日	無臭	※5
窒素含有量	mg/L	令和5年3月8日	11	20 ※6
リン含有量	mg/L	令和5年3月8日	<0.5	16(8) ※7
措置	年 月 日			

※1 横浜市生活環境保全等に関する条例施行規則 別表第11及び第12
 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一
 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉛油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる水を著しく変化させるような色または濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。

※5 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。

※6 環境アセスメントによる基準値が設定されています。

※7(内)は日間平均値による基準を示しています。